



Napomena: U slučaju izvedbe novih otvora u sklopu postojećih zidova izvode se vertikalni serklaži dužine minimalno 25cm, širine koliki je postojeći zid, armiran prema propisima. Prilikom izrade otvora izvršiti adekvatno podupiranje.